


Merkblatt und gesetzliche Vorgaben Kältemittel-Vignette



Meldepflicht

- Eine Inhaberin einer Wärmepumpe, welche mehr als 3 kg Kältemittel beinhaltet muss die Inbetriebnahme dem BAFU innerhalb von drei Monaten melden.
- Die Inhaberin hat eine vom BAFU ausgestellte Nummer umgehend sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft auf der Anlage anzubringen.
- Wenn die Inhaberin aufgrund Besitzerwechsel ändert, muss die neue Inhaberin ihren Namen umgehend dem BAFU melden.

Wir liefern ihnen bei der Inbetriebnahme die Vignette mit einer Anleitung inkl. den nötigen technischen Angaben, mit welcher Sie Ihre Anlage selbstständig anmelden können. Falls wir die Anmeldung für Sie erledigen sollen, verrechnen wir pauschal CHF 80.- (Preisänderungen vorbehalten)

Wartungsheft

- Die Inhaberinnen von Geräten und Anlagen, welche mehr als 3 kg Kältemittel enthalten, müssen dafür sorgen, dass ein Wartungsheft geführt wird.

Das Wartungsheft, in unserem Fall das «Wartungsprotokoll», finden Sie in Ihrem Anlageordner. Unsere Service-Techniker werden dies bei jedem Service-Einsatz nachführen.

Dichtigkeitskontrolle

- Inhaberinnen von Kälteanlagen mit mehr als 3 kg R407C müssen mindestens bei jedem Eingriff und bei jeder Wartung ihre Wärmepumpe auf Dichtigkeit überprüfen lassen.

Unsere Service-Techniker werden eine entsprechende Dichtigkeitskontrolle bei jedem Einsatz durchführen. Bei einer festgestellten Undichtigkeit, werden wir diese umgehend beseitigen.

Ausserbetriebnahme / Entsorgung

- Eine allfällige Ausserbetriebnahme der Anlage muss dem BAFU ebenfalls innerhalb von 3 Monaten gemeldet werden.
- Das Kältemittel muss dann der Anlage entnommen werden und muss dann fachgerecht entsorgt werden.

Vorgaben auf Grundlage: Art. 3 Anhang 2.10 ChemRRV

Anleitung


Kältemittel-Vignette



Wir liefern Ihnen bei der Inbetriebnahme die Vignette mit einer Anleitung inkl. den nötigen technischen Angaben, mit welcher Sie Ihre Anlage selbstständig anmelden können. Falls wir die Anmeldung für Sie erledigen sollen, verrechnen wir pauschal CHF 80.- (Preisänderungen vorbehalten)

Schritt für Schritt

1. Webseite: www.cooling-reg.ch aufrufen und „**Einmalige Registrierung (neue Vignette mit QR-Code)**“ anwählen:
2. Zugangsanfrage einreichen (Vignetten-Nummer finden Sie auf der aufgeklebten Vignette am Schaltschrank der Wärmepumpe)
3. Sie erhalten nun eine Email mit einem Link bei welchem sich das Registrierungsformular öffnet. Nun folgende Daten eintragen:



A. Standort der Anlage: Ihr Anlagestandort [Adresse Kundschaft]

B. Anlagespezifische Daten:

- Baujahr: _____ *
- Datum der Inbetriebnahme*: _____ *
- Kältemittel: **R407C**
- Füllmenge: **Tabelle (4)**
- Kälteleistung: **Tabelle (1)**
- Wärmeleistung: **Tabelle (2)**
- Kälteträgerkreislauf: **Nicht vorhanden.**
- Wärmeträgerkreislauf: **Vorhanden. Temperatur s. Tabelle (3)**
- Bauart: **am Standort zusammengeb. Anlage**
- Genutzte Energiequelle: **Luft**
- Anlagentyp: **Neuanlage**
- Anlage mit Nassrückkühlung: **Nein**
- Anwendung: **Wärmepumpe**
- Wärmepumpe für Heizung und Trinkwasser in Wohnbauten**

C. Inhaber/in der Anlage: Ihre Angaben [Kundschaft]

D. Diese Meldung erfolgt: durch den Inhaber / die Inhaberin der Anlage

E. Fachfirma: **Striega-Therm AG, Breitenstrasse 10, 4852 Rothrist**
 Fachperson: _____

Tabelle

| Typ | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|----------|---------|-------|--------|
| AWS 20 | 9.15 kW | 13.6 kW | 65 °C | 3.4 kg |
| AWST 32 | 12.12 kW | 18.3 kW | 55 °C | 6.7 kg |
| AWST 36 | 13.08 kW | 19.8 kW | 55 °C | 7.6 kg |
| AWS-120 | 9.15 kW | 13.6 kW | 65 °C | 3.4 kg |

4. Wenn alle nötigen Felder ausgefüllt sind auf Button „**Anlage melden**“ klicken

5. Fertig. Die Anlage ist nun gemeldet.